

Checkliste zur Überprüfung von Beherbergungsbetrieben auf die spezielle Eignung für blinde und sehbehinderte Gäste

Bereich	Prüfkriterium
Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> • Blendfreie Beleuchtung • Taktiles Leitsystem innerhalb des Betriebs • Hörbares Alarmsystem (z.B. bei Feuer) in allen Bereichen • Mindestens Schriftgröße 12 pt für alle geschriebenen Informationen (z.B. Prospekt, Speisekarte,...) • Blindenhunde werden akzeptiert • Farbliche Kennzeichnung von Glastüren • Kontrastreiche Gestaltung aller Sanitärbereiche
Informationen über den Betrieb	<ul style="list-style-type: none"> • Informationsblatt für den Rettungsweg in Braille und/oder taktil
Eingangsbereich	<ul style="list-style-type: none"> • Zugang ohne Karussell- oder Rotationstür
Beschilderung	<ul style="list-style-type: none"> • Guter Hell-Dunkel-Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund auf Schildern und Tafeln • Zimmernummern an Zimmern und am Schlüssel sowie Informationen an Funktionsräumen (z.B. WC, Bar, Restaurant) sind taktil erfassbar

Wege innerhalb	<ul style="list-style-type: none"> • Eingänge, Durchgänge und Türen bzw. Türrahmen setzen sich farblich (kontrastierend) von der Umgebung ab
Bedienelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Aufzugtaster, Lichtschalter) sind taktil erfassbar
Hotelzimmer	<ul style="list-style-type: none"> • Das Licht kann vom Bett aus eingeschaltet werden
Restaurant	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn es ein Buffet gibt steht dem Gast eine Bedienung zur Verfügung
Stufen/Stiegenhaus	<ul style="list-style-type: none"> • Optischer und/oder taktiler Kontrast des Fußbodenbelags vor Treppenauf-/abgängen (gegenüber angrenzendem Fußbodenbelag) • Durchgehender Handlauf auf mindestens einer Seite der Stufen • Beidseitig durchgehender Handlauf bei Haupt- und Rettungswegen • Die Handläufe gehen im Hauptstiegenhaus und bei den Rettungswegen 40 cm über die letzte Stufe hinaus • Treppen, die über mehr als ein Geschoß gehen, haben am Anfang und am Ende der Handläufe taktil erfassbare Informationen zum Stockwerk • Die erste und die letzte Stufe ist an ihrer Kante kontrastreich markiert • Die Handläufe befinden sich in einer Höhe von 85 bis 100 cm
Lift (falls vorhanden)	<ul style="list-style-type: none"> • Taktile Stockwerkinformation an der rechten Türzarge • Tastbare Druckknöpfe
Badeanlage/Sauna (falls vorhanden)	<ul style="list-style-type: none"> • Handläufe beim Einstieg ins Becken (Höhe 85 bis 100 cm) • Handläufe führen rund 40 cm über den An- und Austritt hinaus



- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Beckenrand ist mit erhöhtem Farbkontrast gestaltet und/oder taktil wahrnehmbar (z.B. Überlaufgitter)• Die Stufen sind rutschsicher• Informationen vor der Sauna sind taktil erfassbar und/oder in Braille |
|--|---|

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

Ingrid Schneider
Tirol Werbung
Tel +43.512.5320-364
ingrid.schneider@tirolwerbung.at